

## Données Techniques

Classe de protection : Classe II  
Indice de Protection : IP55

Intensité nominale : 25A  
Tension d'utilisation : 600V DC

Protection du matériel : Parafoudre DC 600V

Dimensions : 231x202x110  
IP65 Poids : 2kg

## Applications

Coffret de protection pour installation Photovoltaïque  
(Partie continue DC)

## Sécurité des personnes


L'utilisateur doit connaître son fonctionnement ainsi que les règles de sécurité électriques.  
S'assurer du bon fonctionnement des interrupteurs sectionneurs.  
Ne pas shunter les protections électriques.

## Contrôle avant utilisation

Vérifier le serrage des appareils avant la mise sous tension.

# Coffret DC 1T(1E/1S 600Vdc 25A PFdc)

## Liasse de documents




Fabriqué à Saint Etienne (France)




ZI Molina-la Chazotte, Rue Jean Rostand 42653 ST JEAN BONNEFONDS  
Tél. 04 77 74 32 63 - Fax : 04 77 74 49 62  
Site : [www.digital-electric.eu](http://www.digital-electric.eu) / mail : [contact@digital-electric.eu](mailto:contact@digital-electric.eu)

0	12/06/2013	Vocanson	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
			Digital Electric ZI Molina La Chazotte Rue Jean Rostand 42653 St Jean Bonnefonds
			AFFAIRE: 173
			Dessiné par Vocanson Dessiné le 12/06/2013
			INDICE 0
			FOLIO 01

Schéma Electrique



Mise en armoire 2D



Nomenclature

Référence	Etiquette	Désignation	Quantité	Fabricant
41583	X2	Bloc de Distribution 16mm² 2E/2S Vert	1	Digital
04312	Q1	Interrupteur DC 25A 600V	1	Digital
07114	L2	Coffret ABS 6 Mod. 231x202x110 IP65	1	Digital
08402	J1	Parafoudre 600V DC	1	Digital
41312	X1-1	Fiche + connecteur Femelle DC 4 à 6 mm²	2	Digital
41314	X1-2	Fiche + connecteur Mâle DC 4 à 6 mm²	2	Digital

Digital Electric  
ZI Molina La Chazotte  
Rue Jean Rostand  
42653 St Jean Bonnefonds

Liasse de documents

CONTRACT N° : 173

LOCATION: +L2

0	29/09/2014	sylvainv	REVISION
REV.	DATE	NAME	SCHEME
Dessiné le	12/06/2013	Donnée utilisateur 3	03
CHANGES			